

АКТ  
Промывки

внутридомовая система отопления  
(ВЫБРАТЬ: системы отопления/ теплообменного оборудования теплового пункта (ИТП)/ трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции)

«12» июля 2024г.

Наименование объекта ООО «Жилье-2005»  
Адрес объекта МО, г.Воскресенск ул.Победы дом 5 «А»  
Представитель Абонента Ген.директор Корчагин В.И.  
Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «02» 07 по «02» 07 2024г.  
производилась промывка методом

гидропневматической очистки с моющим средством  
(гидропневматической очистки/ гидрхимической очистки/ пневмогидродара/ иное - указать)

Результаты промывки признаны удовлетворительными.  
(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель Абонента

Корчагин В.И.  
Подпись



Маминков В.И. - инт. группа  
Тепловой инспекции  
ООО «Теплоснабжение энергия МО»

**АКТ  
испытания на плотность и прочность**

(Выбрать: системы отопления/ теплообменного оборудования теплового пункта (ИТП)/ трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции)

«12» 07 2024г.

Наименование объекта многоквартирный дом

Адрес объекта г. Воскресенск, ул. Победы, д. 5А

Представитель Абонента Корсакин В.И. - ген. директор  
Должность, Ф.И.О.

представитель теплоснабжающей организации Мельников И.М. - ин. участка  
Тепловой инспекции Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «12» 07 по «12» 07 2024г. в нашем присутствии производились испытания на прочность и плотность.

1. В ходе испытаний система (оборудование) были заполнены водой с температурой 20 °С, давление воды было доведено до рабочего ( 5,0 МПа) и поддерживалось в течении 15 мин. В ходе осмотра дефекты системы (оборудования) не выявлены.  
(выявлены/ не выявлены)

2. При доведении давления воды до пробного ( 6,25 МПа) и выдерживании в течении 10 минут, в ходе осмотра дефекты системы (оборудования) не выявлены.  
(выявлены/ не выявлены)

Падение давления воды составило 0 МПа.

Результаты испытаний признаны удовлетворительными.  
(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель теплоснабжающей организации Мельников И.М.  
Подпись

Представитель Абонента Корсакин В.И.  
Подпись